



СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
закрытого административно-территориального
образования г. Радужный Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е

29.07.2013,

№ 13/64

«Об утверждении плана обязательных мероприятий по реконструкции и замене оборудования центральной котельной, центральных тепловых пунктов, магистральных наружных тепловых сетей, элеваторных узлов многоквартирных домов для обеспечения температуры горячей воды в точке водоразбора в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.2496-09 на период 2013-2020 г. г.»

В связи с необходимостью проведения ряда обязательных мероприятий по реконструкции и замене оборудования центральной котельной, центральных тепловых пунктов, магистральных наружных тепловых сетей, элеваторных узлов многоквартирных домов для обеспечения технической возможности подачи температуры горячей воды в местах водоразбора в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», рассмотрев обращение главы администрации ЗАТО г.Радужный от 24.04.2013, № 01-14-3283, руководствуясь ст. 25 Устава ЗАТО г. Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный


РЕШИЛ:

1. Утвердить план обязательных мероприятий по реконструкции и замене оборудования центральной котельной, центральных тепловых пунктов, магистральных наружных тепловых сетей, элеваторных узлов многоквартирных домов для обеспечения температуры горячей воды в точке водоразбора в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.2496-09 на период 2013-2020 г. г. согласно приложению.

2. Разрешить, учитывая отсутствие технической возможности выполнения требований СанПин 2.1.4.2496-09 в части обеспечения температуры горячей воды в точке водоразбора и отсутствие микроорганизмов в воде, поступающей в систему горячего водоснабжения, что подтверждается протоколами испытаний воды на микробиологические показатели, теплоснабжающей организации ЗАО «Радугаэнерго», управляющим организациям, осуществляющим деятельность на территории ЗАТО г. Радужный, товариществам собственников жилья временно использовать СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация» в части установления температуры горячей воды в точках водоразбора.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга – информ».

Глава города



С. А. Найдухов